



UKUPNO HLADENJE - prizemlje	$Q_h = 60,00 \text{ kW}$
UKUPNO GRIJANJE - prizemlje	$Q_g = 65,46$

napomena 1: svi fencoli su u horizontalnoj izvedbi montirani u strop

napomena 2: svi radijatori su aluminijski

zona podstropnog polaganja cjevnog razvoda ventilator-konvektora i radijatora

PROJEKTIRANO STANJE
TLOCRT KATA
Raspored ventilator-konvektora i radijatora

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 m