



NAPOMENA:

- priključci za ventilator-konvektore su za model 430 i veće modele Cu 22 x 1,0, a za modele manje od 430 su Cu 18 x 1,0
- svi priključci na radijatore su Cu 15 x 1,0
- cijevi ventilator-konvektora su toplinski izolirane, a cijevi radijatora nisu toplinski izolirane
- regulacijski ventili ventilator-konvektora su toplinski izolirani
- na svaki ventilator-konvektor je ugrađen troputni modulatorajućni ventil s dijelom regulatora ugrađenim u prostoriju. Termostati se ugrađuju na visinu 1,80 m od kote gotovog poda
- svi ventilator-konvektori su priključeni na cijevni sustav odvoda kondenzata, a priključci na ventilator-konvektore su NO 20
- cjevovod odvoda kondenzata je od PVC cijevi
- odvod kondenzata priključiti na sustav oborinskih voda

PROJEKTIRANO STANJE
TLOCRT PRIZEMLJA
Razvod cijevi ventilator-konvektora i radijatora