



- priključi za ventilatorlokovkova za za model 430 i veći modelima Cx 22 x 1,0, a za modele manje od 430 su Cx 18 x 1,0
- svi priključi na radijatore su Cx 15 x 1,0
- cijevi ventilatorlokovkova su toplinski izolirane, a cijevi radijatora nisu toplinski izolirane
- neposredni ventilili ventilatorlokovkova su toplinski izolirani
- na svaki ventilatorlokovktor je ugrađen troputni moduliраjući ventiл čiji je regulator upravljan termostatom ugrađenim u prostoriju. Termostati se ugrađuju na visinu 1,80 m od koje gotovog voda
- svi ventilatorlokovkovi su priključeni na cijevni sustav odvođa kondenzata, a priključi na ventilatorlokovkove su $\geq 20^\circ\text{C}$
- glavovod odvođa kondenzata je od PVC cijevi
- odvod kondenzata priključiti na sustav oborinskih voda

PROJEKTIRANO STANJE
TLOCRT KATA
Razvod cijevi ventilatorakonvektora
i radijatora

